

LU.ZUZ.1.4210.8.2023.EP

## OBWIESZCZENIE

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej  
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska  
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575  
tel.: +48 (83) 343 41 08  
E-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl  
(2)

**Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**

**z dnia 03 lutego 2023 r.**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Pana Kacpra Łazowskiego działającego w imieniu i na rzecz PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12 lipca 2022 r. udzielonego przez Pana Marcina Karlikowskiego Prezesa Zarządu i Pana Mariusza Iskierskiego Wiceprezesa Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 59A o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Krzywula w km 19+638 zlokalizowanej na działce nr ewid. 962 w miejscowości Huszlew, gm. Huszlew, pow. łosicki, linii kablowej energetycznej SN 15 kV typu 3xXRUHAKXS ułożonej w rurze osłonowej typu HDPE o średnicy 160 mm oraz rurociągu HDPE 40/3,7 mm dla światłowodu ułożonego w rurze osłonowej typu HDPE o średnicy 110 mm., minimum 1,5 m pod dnem rzeki, rury powinna sięgać minimum 1,0 m poza górne krawędzie skarpy rzeki, długość przejść pod dnem rzeki w granicach działki nr ewid. 962 w m. Huszlew będzie wynosiła 5,96 m.

Zgodnie z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.01.2022 r. (data złożenia uzupełnionego wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Z wnioskiem oraz załączonymi do niego dokumentami można zapoznać się w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej ul. Sitnicka 71 w godz. 8-16 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 83 342 70 54.

Zawiadamiając o powyższym zwraca się uwagę, że wnioski lub uwagi w ww. sprawie można wносить w terminie 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.

Z up. DYREKTORA  
KIEROWNIK  
Magdalena Uss

Umieszczenie na tablicy ogłoszeń

w terminie od ..... do .....,

Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

w terminie od ..... do .....,

Pieczęć i podpis:

Sprawę prowadzi:  
Młodszy Specjalista Emilia Parchomiuk  
tel. 83 342 70 54, 532 032 264