

GMINA HUSZLEW

Huszlew 77, 08-206 Huszlew

REGON 030237523

NIP 496-02-41-880

Huszlew dnia, 03.07.2023

Zamawiający:

Gmina Huszlew

Huszlew 77

08-206 Huszlew

Numer postępowania: BGK.271.8.I.2023

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

Dotyczy: Zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy (wartość zamówienia nie przekracza 130 000zł.) p.n. „**Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Huszlewie**”

1. Pytanie Wykonawcy:

Proszę o informację jaką grubość podkładu z chudego betonu przyjąć do wyceny?

Generalnie nawierzchnia bezpieczna jest nawierzchnią przepuszczalną dla wody czy nie lepszym rozwiązaniem będzie wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego?

Odpowiedz:

Zamawiający informuję, iż nawierzchnię należy wykonać z betonu chudego o grubości 20 cm.

WÓJT GMINY
Stanisław Stefaniuk