

Huszelew, dnia 29.10.2024 r.

**Gmina Huszelew
Huszelew 77
08-206 Huszelew**

BGK.271.4.I.2024

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Dostarczenie materiału do wykonania nasypu na drogach gminnych w m. Makarówka, gm. Huszelew na działki o nr ewid. 328 i 360 oraz z wbudowaniem w nasyp w ilości do 3 500 ton”

1. Czy nasyp robimy na istniejącym gruncie czy skrywamy darń i wbudowujemy materiał ?

Odpowiedź: Nasyp robimy na istniejącym gruncie oraz ścinamy darń.

2. Nasyp ma zostać mechanicznie zagęszczony ?

Odpowiedź: TAK

3. Zalecaną szerokość i wysokość nasypu ?

Odpowiedź: Szerokość 4m oraz wysokość ok. od 30 cm do 50 cm.

4. Na działce nr 328 w jej obrębie znajdują się drzewa mają zostać usunięte ?

Odpowiedź: Tak, drzewa zostaną usunięte.

5. Czy wyznaczenie granic działki do wykonania nasypu jest po stronie zleceniodawcy czy zleceniobiorcy ?

Odpowiedź: Wyznaczenie granic działki będzie po stronie zleceniodawcy.