

BGK.271.1.I.2025

Dotyczy zamówienia publicznego p.n.: „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka dróg powiatowych Nr 2034W Łuzki – Huszlew-Dziadkowskie – granica województwa na odcinku od Krynicy Vitamin do skrzyżowania z drogą powiatową 2038W Nieznanki –Dziadkowskie na długości 350 mb, Nr 2035W Kopce – Juniewiczze – Huszlew na odcinku od nowej nawierzchni, tj. od km 0+700 na długości 990 mb w kierunku Juniewicz, Nr 2024W Kownaty – Cełujki - granica województwa) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2039W Kownaty –Krasna - granica województwa (Rogoźnica) w kierunku miejscowości Cełujki wraz ze skrzyżowaniem na długości 570 mb,*”

#### ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Postępowanie przeprowadzone o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1605 z późn. zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy (wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł.)

Pytania:

- 1. Jakiej klasy technicznej są poszczególne drogi.**

Odpowiedź:

Drogi przeznaczone do przebudowy mają klasę techniczną - L (lokalne)

- 2. W jakim zakresie ma być przebudowa drogi.**

Odpowiedź:

Poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni dodatkowych warstw:

- podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 90/3
- warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
- utwardzenie pobocza kruszywem łamanym
- uzupełnienie pobocza gruntowego urobkiem z poszerzenia jezdni

**- poszerzenie jezdni**

W niezbędnej ilości aby szerokość jezdni wynosiła 5,50 m na drodze powiatowej nr 2035W oraz nr 2024W, a 6,0 m na drodze powiatowej nr 2034W

**- całkowita rozbiórka i budowa nowej nawierzchni**

Tylko na odcinku około 150 mb w m. Dziadkowskie Folwark (dr. pow. nr 2034W)

**- jaki KR ma być nowa nawierzchnia**

Na wszystkich drogach KR3

**- frezowanie i nakładka**

Tylko na włączeniu projektowanej nawierzchni do istniejącej nawierzchni.

3. **Czy Zamawiający oczekuje badań istniejącej nawierzchni i podłoża. Jeśli tak to w jakim zakresie? (jaki rozstaw odwiertów itp.)**

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wykonania tylko niezbędnych badań w celu prawidłowego zaprojektowania wzmocnienia nawierzchni.

Zamawiający nie określa rodzaju badań i ich ilość pozostawiając je w gestii Projektanta.

~~WÓJT GMINY~~  
Stanisław Stefaniuk