



LB.ZUZ.4210.1001.38.2026

Informacja
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Białej Podlaskiej

Działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 960), Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych (wód popłucznych) ze stacji uzdatniania wody w m. Kownaty, gm. Huszlew do wód powierzchniowych rzeki Krzywula w km 14+250 w ilości:

$$Q_{\max s} = 0,0044 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śrd}} = 15,8 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{dop r}} = 5770 \text{ m}^3/\text{rok}$$

przy dopuszczalnej zawartości zanieczyszczeń:

- zawiesiny ogólne – 35 mg/l

- żelazo ogólne – 10 mg/l

Wylot oczyszczonych ścieków przemysłowych (wód popłucznych) do rzeki Krzywula w geodezyjnym układzie odniesienia PL – ETRF -2000:

X: 5775787,4 Y: 8421658,5

Rzędna wysokościowa terenu w miejscu wylotu wynosi: 154,70 m n.p.m.

Dzień podania do publicznej wiadomości^{25.02.}..... 2026 r.

Jolanta Oleszczuk
Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej
/Podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi:
Młodszy specjalista Dominika Kuszyńska
tel. 83 342 70 54